

Prüfbericht 402 31138/4 R1

Auftraggeber **aluplast GmbH**
Kunststoffprofile
 Auf der Breit 2

76227 Karlsruhe

Produkt	Kunststoffprofil, Profilkombination: Flügel- / Blendrahmen
Bezeichnung	Ideal 8000
Bautiefe	Blendrahmen: 85 mm Flügelrahmen: 85 mm
Ansichtsbreite	119 mm
Material	PVC- U / weiß
Aussteifung	Blendrahmen: Stahl / verzinkt Dicke: 24 mm
Füllung	Einbautiefe: 17 mm
Besonderheiten	Verklebung ("Sikaflex – 252") im Glasfalzgrund

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

